

PREVENZIONE INCENDI

L'Espositore/ La Ditta Allestitrice.....

TE.MA.SI.CA. 19 – 20 Novembre 2026 Padiglione.....Corsia/e.....Stand.....

Attenzione: in caso di utilizzo di uno stand preallestito fornito da IMM CARRARAFIERE S.P.A., NON compilare NE' inviare il presente modulo.**Provvederà direttamente l'Ente Fiera a certificare, alle competenti autorità, la conformità dei materiali utilizzati per l'allestimento**

Presa visione delle notizie ed istruzioni retroriportate e delle condizioni generali, di cui al Regolamento Generale della Fiera ed in ottemperanza alle normative vigenti per la prevenzione degli incendi ai fini della sicurezza e prevenzione incendi sui materiali utilizzati per l'allestimento dello stand, mentre dichiara di accettarle in ogni sua parte, comunica di seguito caratteristiche e tipologie dei materiali usati.

di non realizzare alcun allestimento nello stand.

di utilizzare e/o fare utilizzare esclusivamente i materiali sottoindicati per la realizzazione del proprio stand (vedi retro).

Il sottoscritto.....

nella sua qualità di legale Rappresentante dell'Ente/Ditta.....

avente sede in Prov.....

Via.....n°.....CAP.....

allestitrice dello stand.....

in occasione di **TE.MA.SI.CA. 19 – 20 Novembre 2026**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver utilizzato nell'allestimento i materiali indicati qui di seguito:

Zona di Utilizzo	Tipo Materiale	Fabbrikante del prodotto	Classe di reazione al fuoco			Riferimento omologazione	Q.tà
			0	1	2		
Pedana							
Rivestimenti a pavimento							
Struttura di allestimento							
Rivestimenti pareti							
Cielino							
Altro							

Inoltre che:

- i suddetti materiali sono stati montati in conformità alle indicazioni dell'azienda produttrice e in conformità alle modalità previste nel certificato di omologazione.

- Il carico d'incendio medio per mq. presente nello stand considerando sia il materiale d'allestimento che quello esposto rispetti i criteri di calcolo stabiliti dal D.M. n° 74 del 9/3/2007 e successive modifiche e integrazioni con limite massimo di 900 MJ per ogni stand e/o non oltre 56 MJ/mq.

Spazio da compilare a cura dell'Espositore/Ditta allestitrice:L'Espositore/La Ditta allestitrice.....
con sede in via

DICHIARA che tutti i materiali sopra indicati sono stati correttamente installati e/o applicate (vernici ignifughe) in conformità a quanto riportato nei relativi atti di omologazione. L'Ente allestitore/ la Ditta allestitrice dichiara inoltre che i certificati allegati si riferiscono ad ogni materiale impiegato nei componenti di allestimento sopra descritti. Per quanto verrà realizzato solleva da qualsiasi responsabilità IMM CARRARAFIERE S.P.A. ed i terzi interessati alla manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti di e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi. In ottemperanza alla normativa provvederà, inoltre, ad installare nello stand un estintore del tipo omologato. Si impegna altresì a far pervenire IMM CARRARAFIERE S.P.A. i certificati di ignifugazione o i rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per l'approntamento dello stand.

I signori Espositori sono tenuti a presentare all'Ufficio Tecnico di IMM CARRARAFIERE S.P.A. la documentazione inerente i materiali utilizzati entro le ore 10 del 11 Marzo 2026 al fine di metterla a disposizione della C.P.V.L.P.S. in occasione della sua visita di controllo.

L'Espositore/La Ditta allestitrice..... Data.....

MATERIALE ALLESTIMENTO STAND NORME - PRESCRIZIONI – AVVERTENZE

A Caratteristiche del materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi.

1. Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondale, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, ecc.) deve essere incombustibile, autoestinguente o ignifugato all'origine (v. Circolare Ministero Interni n. 12 del 17/5/1980) D.M. 19-08-96, Decreto Interministeriale 10/03/98, DPR 12-01-98 N.37. E' vietato l'uso di materiali plastici non autoestinguenti anche in pannelli, lastre o espansi (p.e. polistirolo espanso), tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici o pitture alla nitrocellulosa ad olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili

listelli di legno o analoghi.

2. Ove venga impiegato materiale incombustibile, l'Espositore unitamente al progetto di allestimento - è tenuto:

2.1 A segnalare l'elenco e le quantità del materiale impiegato, dotato delle predette caratteristiche;

2.2 A trasmettere formale dichiarazione scritta che attesti l'utilizzo per l'allestimento del posteggio del segnalato materiale.

3. Ove venga impiegato materiale autoestinguente l'Espositore

unitamente al progetto di allestimento è tenuto:

3.1 A segnalare e trasmettere quanto indicato ai precedenti punti A.2.1 e A.2.2 ed inoltre

3.2 A presentare esauriente documentazione della Ditta produttrice del materiale autoestinguente impiegato, dalla quale risulti detta caratteristica.

4. Ove venga impiegato materiale ignifugato all'origine, l'Espositore - unitamente al progetto di allestimento - è tenuto:

4.1 A presentare il Certificato di ignifugazione compilato come prescritto al punto B.2 seguente e redatto da chi materialmente ha proceduto con il trattamento protettivo o in alternativa

4.2 A presentare il Rapporto di Prova, sul materiale impiegato rilasciato dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendi (Roma - Capannelle);

4.3 A trasmettere formale dichiarazione scritta che attesti l'utilizzo per l'allestimento del segnalato materiale ignifugato all'origine.

ATTENZIONE: Copia della documentazione di cui sopra, dal momento dell'inizio dei lavori di allestimento e sino al termine della manifestazione, dovrà essere mantenuta nel posteggio.

B. Ignifugazione dei materiali impiegati per l'allestimento dei posteggi.

1. Sul materiale combustibile si rende obbligatorio procedere con gli specifici trattamenti ignifughi. I trattamenti ignifughi sui materiali di allestimento (tessuti e strutture combustibili) debbono essere eseguiti prima dell'introduzione degli allestimenti nel Complesso Fieristico e della loro posa in opera nei posteggi. E' vietato procedere con i trattamenti ignifughi all'interno del Complesso Fieristico.

2. La presenza nel posteggio di materiale di allestimento combustibile è consentita esclusivamente se accompagnata da regolare Certificato di Ignifugazione. Il predetto Certificato dovrà:

2.1 Essere esibito su semplice richiesta del funzionario incaricato;

2.2 Riportare chiaramente:

a) la ragione sociale dell'Espositore, la zona, la corsia e il numero del posteggio;

b) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;

c) la data dell'avvenuta ignifugazione;

d) la superficie trattata;

e) le caratteristiche principali del prodotto adoperato.

3. La compilazione e restituzione del presente formulario non esonera l'Espositore - quale unico responsabile - dall'obbligo di:

3.1 Mantenere sempre nel posteggio le documentazioni comprovanti le caratteristiche del materiale di allestimento utilizzato (vedi punti A.2 - A.3 - A.4) e l'avvenuto intervento di ignifugazione (certificato di ignifugazione-vedi punto B.2)

3.2 Compiere quanto necessario per ottenere o svolgere direttamente tutte le prestazioni o forniture indispensabili per garantire le condizioni di sicurezza dell'allestimento.

A norma della Circolare Ministeriale n. 16 art. 117 del 15.2.1951 è fatto obbligo agli Espositori di tenere all'interno dello stand, in posizione baricentrica, in vista e pronto all'uso, un estintore del tipo a polvere da kg 6 per classi di incendio 13 A 89 B-C omologato ai sensi del D.M. del 21.12.1982.

C. Inosservanza delle norme di prevenzione e sicurezza.

L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Generale dà diritto a IMM CARRARAFIERE S.P.A., ove possa aver constatato l'inosservanza stessa, a prendere

provvedimenti cautelativi che potranno comportare la ingiunzione di smobilitazione parziale o totale del posteggio,

la dichiarazione di non agibilità del posteggio stesso. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz'altro titolo a IMM CARRARAFIERE S.P.A. di:

- vietare all'Ente allestitore/Ditta allestitrice inadempiente di operare nel Complesso Fieristico;

- escludere l'Espositore dalla partecipazione a Manifestazioni che avranno svolgimento nel Complesso Fieristico.